



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Płońsku
ul. Rutkowskiego 16, 09-100 Płońsk

Płońsk, 3 lutego 2017 roku

Znak sprawy PZ.5580.PM.1.1.2017

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 603 ze zm.) zostały przeprowadzone w dniach:
od 03.02.2017 r. do 03.02.2017 r.

przez

1) **st. kpt. Anna Kosewska** – kierownik sekcji ds. kontrolno-rozpoznawczych,

2) **mł. kpt. Marcin Lemanowicz** – młodszy specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe osób upoważnionych do kontroli

legitymującego/cych się upoważnieniem numer PZ.5580.PM.1.2017 z dnia 27.01.2017, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku, czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku
ul. H. Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego
Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku ul. Henryka Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk	Pan Edward Prusak- zastępca Dyrektora

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego

Pan Sławomir Kucharzak – kierownik gospodarczy

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno - rozpoznawczych:

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1) Szkoła

1 Charakterystyka pożarowa obiektu:

Obiekt szkoły jest budynkiem dwukondygnacyjnym. Znajduje się w nim 26 klas, w których uczy się młodzież, biblioteka wraz z czytelnią, sala gimnastyczna i siłownia oraz 10 pomieszczeń biurowych. Powierzchnia użytkowa 3166 m². W 2013 roku przeprowadzona została termomodernizacja obiektu szkoły.

2 Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie szkoły w 2006 roku (protokół z dnia 11.04.2006). Po kontroli nie wszczynano postępowania administracyjnego.

3 Wyposażenie budynku w następujące instalacje

Instalację hydrantową wewnętrzną- 5 hydrantów DN 52- ostatni przegląd przeprowadzony był w lipcu 2016 roku przez firmę P.P.U.H. BEH-POŻ Wojciech Chyczewski ul. Rzemieślnicza 9, 09-100 Płońsk-bez uwag. W dniu kontroli dwie szafki hydrantowe nie były wyposażone (brak węży i prądownic)

Instalację odgromową i elektryczną - ostatnie badania instalacji odgromowej przeprowadzone zostały w październiku 2013 roku; ostatnie badania instalacji elektrycznej wykonane były w październiku 2014 roku.

Instalację kominową – przegląd przewodów kominowych przeprowadzony w czerwcu 2016 –bez uwag

4 Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic, instalacji użytkowych.

Rozmieszczenie, oznakowanie i dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego w postaci gaśnic proszkowych 4 kg. ABC, bez uwag. Ostatni przegląd konserwacyjny gaśnic został przeprowadzony w lipcu 2016 roku. Przedstawiono do wglądu Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego opracowaną w maju 2015 dla obiektu szkoły i internatu przez Starszego Inspektora ds. BHP Sławomira Kucharzaka.

5 Warunki ewakuacji.

W zespole szkół uczy się 930 osób. Ewakuacja z budynku głównego szkoły odbywa się poprzez 2 klatki schodowe. Z budynku szkoły prowadzi na zewnątrz 7 wyjść ewakuacyjnych. Oznakowanie znakami bezpieczeństwa kierunków ewakuacji, wyjść ewakuacyjnych – bez uwag. W trakcie kontroli drzwi ewakuacyjne były zamknięte co uniemożliwiało ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Brak kluczy w pobliżu wyjść ewakuacyjnych.

Ostatnie praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji w szkole przeprowadzono 27 września 2016 roku.

6 Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

V-ce DYREKTOR

[Signature]
mgr inż. Edward Prusak

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

KIEROWNIK SEKCJI
ds. Kontrolno - Rozpoznawczych

[Signature]
st. kpt. mgr inż. Anna Kosewska

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
im. St. Staszica
09-100 Płońsk, ul. H. Sienkiewicza 8
tel. (0-23) 662-29-87 lub 662-25-86

[Signature]
Kudrewski

MŁODSZY SPECJALISTA
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

[Signature]
mł. kpt. Inż. Marcin Lemanowicz